

Notfallplan Aufzug

Grundlage: Neue Betriebssicherheitsverordnung Pkt. 4.1 des Anhangs 1 zu § 6 für Neuanlagen gültig ab 1.06.2015 für Bestandsanlagen gültig ab 1.6.2016. Ist ein Notdienst vorhanden, wird der Notfallplan in der Betriebsdokumentation sowie beim Notdienst hinterlegt. Sofern kein Notdienst vorhanden ist, ist der Notfallplan gem. § 24(2) in der Nähe der Aufzugsanlage und nicht in der Kabine gut sichtbar anzubringen.

Standort

Strasse _____
 PLZ / Ort _____
 Fabriknummer _____

Arbeitgeber (ehemals Betreiber)

Name _____
 Strasse _____
 PLZ / Ort _____
 Telefon _____

Personen mit Zugang zur Aufzugsanlage

Service Firma _____

| Beauftr. Person | Name | Telefonnummer |
|------------------|-------|---------------|
| 1. | _____ | _____ |
| 2. | _____ | _____ |
| 3. | _____ | _____ |
| weitere Personen | _____ | |

Zuständig für die Befreiung von eingeschlossenen Personen

| | Name | Telefonnummer |
|----|-------|---------------|
| 1. | _____ | _____ |
| 2. | _____ | _____ |
| 3. | _____ | _____ |

Gemäß TRBS 2181 Nr. A3.3 soll die Zeit von der Notrufabgabe bis zum Eintreffen des Hilfeleistenden an der Anlage eine halbe Stunde nicht überschreiten

Erste Hilfe (Ersthelfer, Notarzt)

| | Name | Telefonnummer |
|----|-------|---------------|
| 1. | _____ | _____ |
| 2. | _____ | _____ |
| 3. | _____ | _____ |

Lage der Notbefreiungsanleitung

Maschinenraum
 Schaltschrank